

UNITÉS EXTÉRIEURES HE



Modèle		M2O-18HFN8	M3O-27HFN8
Code		13911070	13911071
Puissance frigorifique nominale	kW	5,28	7,91
Puissance calorifique nominale	kW	5,28	8,21
Puissance calorifique nominale à -7°C	kW	4,30	6,00
Consommation froid nominal	W	1.318	1.993
Consommation chaud nominal	W	1.210	1.863
SEER - Classification énergétique		8,00 - A+++	8,50 - A+++
SCOP - Classification énergétique		4,60 - A++	4,60 - A++
Câble d'interconnexion	mm ²	(3+T)x2,5	(3+T)x2,5
N° unités intérieures connectables		2	3
Alimentation	V/ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Câble d'alimentation	mm ²	(2+T)x4	(2+T)x4
Largeur/hauteur/profondeur	mm	890 / 673 / 342	946 / 810 / 410
Poids net	kg	45,0	61,0
Débit d'air	m ³ /h	3.000	4.000
Pression sonore	dB	60	61
Puissance sonore	dB(A)	63	64
Type de réfrigérant		R-32	R-32
GWP		675	675
Charge d'usine	kg	1,5	2,1
t eq CO ₂	t	1,01	1,42
Diamètres frigorifiques gaz	pouce	2x3/8"	2x3/8" + 1x1/2"
Diamètres frigorifiques liquide	pouce	2x1/4"	3x1/4"
Long. max. tubes totale/verticale	m	40 / 15	60 / 15
T°C extérieure en mode chaud min./max.	°C	-15 / 24	-15 / 24
T°C extérieure en mode froid min./max.	°C	-15 / 50	-15 / 50

Puissance frigorifique et calorifique. Consommation froid et chaud. Efficacité énergétique : Les taux de rendement énergétique sont calculés en conditions standards. Les conditions réelles de fonctionnement dépendent du lieu d'installation de l'équipement et de l'utilisation à laquelle il est soumis.

Pression sonore : La mesure de la pression sonore est effectuée dans une chambre anéchoïque à une distance de 1 m de la machine.

Câble d'alimentation : Le câble d'alimentation est fourni pour une installation jusqu'à 10 m. Il doit être dimensionné spécifiquement pour chaque installation.

Charge additionnelle : La précharge initiale des machines extérieures multisplits est valable pour les premiers 7,5 m (ligne liquide). Pour plus de distance, une charge additionnelle de 0,012 kg/m par mètre additionnel est nécessaire si la ligne liquide est de 1/4". Pour des diamètres plus grands utiliser 0,024kg/m.

NOTE : Avant d'effectuer l'installation de ces équipements, veuillez vérifier la législation en vigueur sur les gaz réfrigérants.

Scannez le code QR
pour en savoir plus
et télécharger
la documentation:

